

PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA



HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

Zagreb, lipanj 2023.

Članak 3.

Svaki radnik obavezan je provoditi mjere zaštite od požara na svom radnom mjestu i mjestu rada na način kako je utvrđeno Zakonom o zaštiti od požara, drugim relevantnim propisima, ovim Pravilnikom i drugim posebnim uputama, upozorenjima i/ili zabranama.

Odredbe ovog Pravilnika odnose se na sve objekte i prostore u sklopu Zavoda, kao i na sve radnike Zavoda.

Radnici drugih poslodavaca, koji obavljaju određene poslove za Zavod u njegovim objektima ili prostorima, obavezni su provoditi mjere zaštite od požara prema napucima i naredbama osobe zadužene za poslove zaštite od požara.

Članak 4.

Na svim radnim mjestima i u svim prostorijama Zavoda rad se mora organizirati tako da svaki radnik svoje poslove i zadatke obavlja bez opasnosti od požara koji bi mogao ugroziti njegov život i zdravlje te život i zdravlje drugih radnika.

Članak 5.

U cilju otklanjanja uzroka nastajanja požara, spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom u građevinama, građevinskim dijelovima, kao i na prostorima oko njih, i ostalim prostorima, primjenjuju se mjere zaštite od požara koje se odnose na:

- projektiranje i izvođenje radova na adaptaciji i/ili rekonstrukciji na postojećim građevinama i građevinskim dijelovima, odnosno projektiranje i izgradnju novih građevina i građevinskih dijelova, kao i izgradnju privremenih te ugradnju uređaja i opreme u njima
- izvođenje i održavanje raznih instalacija (elektroinstalacija, plinskih, gromobranskih, ventilacijskih, toplinskih, kanalizacijskih i slično) tako da ne predstavljaju opasnost od požara
- skladištenje i čuvanje zapaljivih tekućina i plinova, eksplozivnih, otrovnih i drugih opasnih tvari u za to izgrađenim građevinama ili na prostorima
- postavljanje upozorenja, uputa, informacija i oznaka zabrana (o pušenju, unošenju otvorene vatre i slično)
- održavanje čistoće u građevinama i njihovim dijelovima, odnosno uklanjanje otpadaka i drugih zapaljivih tvari na za to određena mjesta
- označavanje i održavanje ulaza, izlaza, prolaza i protupožarnih putova unutar građevina i prostora oko njih za prilaz, odnosno prolaz vatrogasnih vozila
- uporabu uređaja za grijanje i njihovo održavanje, kao i druge mjere zavisno od postojećih opasnosti
- opskrbljenost građevina i građevinskih dijelova hidrantima, vatrogasnim aparatima i drugom propisanom opremom i uređajima za gašenje požara.

Osnovnim mjerama zaštite od požara prema ovom Pravilniku smatraju se građevinske mjere zaštite od požara, mjere zaštite od požara na plinskim i električnim uređajima i instalacijama, mjere zaštite od požara na sustavu zaštite od djelovanja munje (gromobranskim instalacijama) te mjere zaštite od požara na instalacijama ventilacije i grijanja.

Članak 6.

Građevinskim mjerama zaštite od požara smatra se svaka građevinska aktivnost prilikom adaptacije i/ili rekonstrukcije ili gradnje čiji je cilj zaštita radnika i osoba koje se nalaze u građevini i građevinskim dijelovima, sprječavanje širenja požara - lokaliziranje, očuvanje vrijednosti i dobara u građevini i građevinskim dijelovima te očuvanje same građevine i njenih dijelova.

Građevinske mjere zaštite od požara moraju se provoditi prilikom adaptacije i/ili rekonstrukcije ili gradnje nove građevine ili dijela građevine.

Krovni pokrivači moraju biti neoštećeni (bez mehaničkih oštećenja) te na sve dijelove ravnih krovništa mora biti omogućen pristup barem jednim metalnim penjalicama.

U prostoru tavana ne smiju se ostavljati niti držati nikakvi gorivi materijali niti predmeti koji mogu uzrokovati požar.

Vratašca dimnjaka moraju se izvesti iz čvrstog i negorivog materijala s okvirom koji mora biti dobro pripasan otvoru i bez mogućnosti propuštanja dima. Pristup do vratašca mora uvijek biti slobodan.

Pregled prostora gdje se nalazi dimnjak te samog dimnjaka treba obaviti prije početka loženja i nakon završetka sezone loženja.

Članak 10.

U svim razvodnim ormarićima moraju biti postavljene jednopolne sheme električnih instalacija sa svim potrebnim podacima. Razvodni omarići moraju biti zaključani kako bi se onemogućio pristup neovlaštenim osobama, a ključevi se moraju nalaziti na određenom mjestu dostupnom samo ovlaštenoj osobi.

Zabranjeno je upotrebljavati i postavljati neispravne, predimenzionirane ili krpane električne osigurače, kao i provizorne električne instalacije.

Električne instalacije i trošila moraju biti tako izvedeni i održavani da mjesta gdje se koriste ne predstavljaju opasnost od požara.

Na električnim instalacijama obavlja se ispitivanje ispravnosti i zaštite o čemu se izdaje pisano uvjerenje o ispravnosti od strane ovlaštene pravne osobe.

Panik rasvjeta i izvor njena napajanja te tipkalo za daljinsko isključivanje napona moraju se ispitati jednom godišnje. Nalazi o ispitivanju pohranjuju se kod osobe zadužene za poslove za zaštite od požara.

Redovan pregled i ispitivanje gromobranske instalacije obavlja se prema važećim propisima.

Izvanredno ispitivanje gromobranske instalacije obavlja se poslije svakog popravka i/ili nakon svakog udara groma u građevinu ili instalaciju.

Gromobranska instalacija mora biti izvedena, održavana i postavljena tako da se spriječi svaka mogućnost nastanka požara zbog atmosferskog pražnjenja.

Članak 11.

Obavljanje bilo kakvih radova u prostorima sa većim količinama zapaljivog materijala, prilikom kojih bi se koristili izvori paljenja (plamen, žar, iskra) nije dozvoljeno dok se ne oslobodi zapaljiv materijal, obavi ventiliranje prostorije, odnosno osigura siguran način rada.

Rad s plinskom instalacijom mogu obavljati radnici koji su osposobljeni za rad na siguran način s plinom.

Ispitivanje plinskih instalacija mora se obaviti u roku i na način određen propisima i uputama proizvođača.

Priključak plinske instalacije na distributivnu mrežu može se obavljati preko regulacijskog kompleta s brojilom. Na glavnom dovodu mora postojati brzo zatvarajući ventil za isključenje cjelokupne instalacije plina, a na svakom ogranku plinske mreže za dijelove ili cjelokupne građevine mora postojati na vanjskoj strani građevine zaporni ventil za isključenje plina u slučaju kvara ili požara.

Članak 15.

Utvrđivanje ispravnosti aparata za gašenje početnih požara obuhvaća redovni i periodični pregled.

Redovni pregled vatrogasnih aparata obavlja osoba zadužena za poslove za zaštitu od požara i/ili za to određena druga osoba, najmanje jednom u 3 mjeseca.

Redovnim pregledom vatrogasnih aparata utvrđuju se:

- označenost, uočivost i dostupnost vatrogasnog aparata
- opće stanje vatrogasnog aparata
- kompletnost vatrogasnog aparata
- stanje plombe zatvarača, odnosno ventila vatrogasnog aparata
- druge radnje propisane u uputi proizvođača.

Periodični pregled vatrogasnih aparata može obavljati samo ovlaštena pravna osoba koja za to ima odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova, a isti se obavlja jednom godišnje.

Osoba zadužena za poslove zaštite od požara obvezna je organizirati uklanjanje uočenih i utvrđenih nedostataka, oštećenja ili kvarova na aparatima.

Za pravovremeno obavljanje periodičnih pregleda vatrogasnih aparata zadužena je osoba zadužena za poslove zaštite od požara.

Članak 16.

Unutarnju kontrolu provedbe mjera zaštite od požara provodi osoba zadužena za poslove zaštite od požara.

Osobu zaduženu za poslove zaštite od požara imenuje ravnatelj, a ista mora imati položen stručni ispit za obavljanje poslova zaštite od požara.

Osoba zadužena za poslove zaštite od požara odgovorna je za provođenje nadzora i kontrole provedbe mjera zaštite od požara, a ista u okviru svojih obaveza obavlja i kontrolu:

- nad provođenjem odredaba ovog Pravilnika
- poštivanja odredaba za siguran rad od strane radnika te drugih osoba koje obavljaju radove na objektima Zavoda
- ispravnosti uređaja i opreme za gašenje požara
- ispravnosti svih uređaja, opreme i instalacija koje bi mogle izazvati požar i omogućiti njegovo širenje
- osposobljenosti radnika za provođenje preventivnih mjera zaštite od požara i gašenje požara.

Prilikom obavljanja nadzora nad provođenjem mjera zaštite od požara utvrđenih Zakonom o zaštiti od požara, drugim relevantnim propisima, ovim Pravilnikom i posebnim napucima, osoba zadužena za poslove zaštite od požara ovlaštena je:

- udaljiti radnika sa radnog mjesta ukoliko svojim postupcima neposredno ugrožava sigurnost ljudi i imovine te o tome izvijestiti ravnatelja
- narediti prekid obavljanja svakog posla ili radnje kojom se neposredno ugrožava sigurnost ljudi i imovine
- obaviti provjeru poznavanja rada s opremom i uređajima za gašenje požara, od strane radnika, a po potrebi ga i uputiti na osposobljavanje
- o nepoštivanju i neprovođenju propisanih mjera zaštite od požara pisano izvijestiti ravnatelja.

Osoba zadužena za poslove zaštite od požara sudjeluje po pitanja zaštite od požara s nadležnom inspekcijom zaštite od požara, stručnim institucijama i javnom vatrogasnom postrojbom grada Zagreba.

Članak 19.

O izbijanju požara odmah i bez odlaganja se telefonskim putem izvještava vatrogasna postrojba na broj 193 ili Ravnateljstvo civilne zaštite na broj 112.

Osoba koja vrši dojavu požara obvezna je dati sve potrebne i tražene podatke, a posebice podatke o lokaciji nastanka požara, nazivu poslovnog subjekta i adresu, objektu požara i eventualnoj ugroženosti ljudi, opis opasnosti koje prijete i moguć razvoj događaja te svoje osobne podatke i broj telefona.

Na alarm ili obavijest o požaru svi radnici obvezni su se okupiti na mjestu dogovorenom za uzbunjivanje radi organiziranja i uključivanja u akciju gašenja požara. Organiziranje za gašenje požara obavlja osoba zadužena za poslove za zaštitu od požara, do dolaska vatrogasne postrojbe.

Svaki radnik koji opazi da je izbio požar obvezan je samostalno spriječiti širenje požara, ukoliko je isto moguće, a da ne ugrozi vlastiti ili tuđi život. Ukoliko isto nije moguće, radnik je obvezan izvršiti dojavu požara u skladu sa ovim člankom Pravilnik, a isto je obvezan i dojaviti ostalim radnicima te osobi zaduženoj za poslove zaštite od požara.

Za gašenje požara radnici smiju koristiti sva raspoloživa sredstva i opremu za gašenje.

Nakon završetka akcije gašenja ravnatelj, osoba ovlaštena od strane ravnatelja ili osoba zadužena za poslove zaštite od požara, obvezna je na mjestu požara osigurati dežurstvo. Dežurstvo se obavlja u vremenu u kojem bi moglo doći do ponovnog izbijanja požara.

Po prestanku opasnosti i akciji gašenja, korištenu opremu i sredstva treba dovesti u ispravno stanje i spremiti na za to predviđeno mjesto.

Članak 20.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o zaštiti od požara iz travnja 2014. godine, koji je objavljen na Oglasnoj ploči Zavoda dana 19. svibnja 2014., a stupio na snagu dana 27. svibnja 2014.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu i primjenjuje se u roku od 8 dana od dana objave na Oglasnoj ploči Zavoda.

Predsjednik Upravnog vijeća
mr.sc. Nedjeljko Strikić, prim.dr.med.

U Zagrebu, dana 30. lipnja 2023.
KLASA: 007-03/23-15/5
URBROJ: 117-15-23-10/1

Ovaj Pravilnik objavljen je na Oglasnoj ploči Zavoda dana 30. lipnja 2023., a stupio je na snagu 8. srpnja 2023.

izv.prof.dr.sc. Krunoslav Capak, prim.dr.med.spec.